


WIR SIND EIN STARKES **TEAM!**

Einsatz T 220

Mittwoch, 02.10.2019, 02:05 - 02:38 Uhr

Fahrzeuge: RLFA

Einsatzleiter: BI Christoph Zimprich



Technische Hilfeleistung Linzerstraße

Ausgelöster CO-Melder in Badezimmer. Mittels Messgerät wurde seitens der Feuerwehr keine Konzentration gemessen. Therme wurde außer Dienst genommen.

